



Република Србија
ОПШТИНСКА УПРАВА
Пожега
Број: 404-1-31/2019
Датум: 28.03.2019. године
П О Ж Е Г А

ПРЕДМЕТ: Питања и одговори везани за јавну набавку 1.3.14/2019– Реконструкција и адаптација објекта Културног центра „на кат. парцелама Бр. 191/1, 194/1, 192/1 и 192/2 КО Пожега у Пожеги .

Потенцијални понуђач тражио је следеће информације и појашњења конкурсне документације дана 23.03.2019. у 17:52 часова путем маила.

ПРЕДМЕТ: Захтев за додатним информацијама и појашњењем конкурсне документације бр. 1.3.14/2019

ПИТАЊА

Postovani,
podsecamo vas pre postavljanja pitanja da je ponudjac duzan da pripremi konkursnu dokumentaciju na valjan nacin da omoguci svim potencijalnim ponudjacima da ucestvuju.

1. Pitanje 1

Pozicija predmera 1.7 Demontaza bine, je data u kolicini 74.2 m2 , izmerena kolicina bine je 12.05 x 8metara sto se i kaze u samom projektu. Potom se izvodi ista kolicina bine prema sadasnjem stanju.

Da li je investitor planirao da preferisani ponudjac ostavi staru binu i da to pokrije samo farbanjem stare bine, jer ova greska nije mogla biti slucajna i ne bi smela preci reviziju projekta.

Pozivamo se na projektну документацију страница проектног задатка celicne konstrukcije bine.

Pitanje br.2

Ceo opis stolica je prepisana tehnicka specifikacija jednog ponudjaca.

Podsecamo vas na clan 10 zakona o javnim nabavkama, (stranica 58, pozicija 11)

Član 10

Naručilac je dužan da u postupku javne nabavke omogući što je moguće veću konkurenciju.

Naručilac ne može da ograniči konkurenciju, a posebno ne može onemogućavati bilo kojeg ponuđača da učestvuje u postupku javne nabavke neopravdanom upotrebom pregovaračkog postupka, niti korišćenjem diskriminatorских uslova, tehničkih specifikacija i kriterijuma.

Molimo da izbacite tehnicku specifikaciju koju moze da ispuni samo jedan ponudjac.

PITANJE 3 - Na stranicama 58 konkursne dokumentacije pod rednim brojem 13

su date tacke predmera koje nemaju nikakve veze sa celom nabavkom.

Pa se aluminijumska konstrukcija naziva - CUG a opisuje kao aluminijumski trus.

Potom se trazi nabavka 8 motora, a kontrola za samo 4 motora sto znaci da se mogu koristiti samo 4 motora. U projektnoj dokumentaciji nigde nema polozaja aluminijumskog trusa , niti motora, vec na jednom mestu pishe odrediti polozaj cugova na licu mesta. A tenderu nema pozicije nabavke cugova. Druga mnogo bitnija stvar je pozicija kacenja elektro motora , jer je statika za mnogo manje bezbednosni problem uradjena mnogo detaljnije - Binu na 20 stranica, a bez i jednog podatka gde okaciti 4 motora koji treba da dizu 1 tonu - i sta ako tacka oslonca pukne.

Cela sekcija predmera 13 je pisana tako da se verovatno ne bi radila a da drugi ponudjaci daju cenu realnu a preferirani ponudjac ponudi nisku cenu kako bi napravio razliku u odnosu na druge ponudjace.

PITANJE 4

Da li je bio tender za tehnicku dokumentaciju ili je tehnicka dokumentacija napravljena u saradnji firme koja ju je potpisala i firme Gradjevinar Ivanjica za koju se ocekuje da ovaj tender dobije prilagodjavajuci tehnicku dokumentaciju po receptu nesto ce se raditi nesto nece. Ko je uradio reviziju tenderske dokumentacije jer postoje mnoge nelogicnosti.

U drugom email cemo poslati slikanu tehnicku dokumentaciju da je ne bi promenili u toku dana.

Molimo da potvrdite prijem ovoga email i da objavite odgovor sto pre sa pitanjem,

Podsecamo vas na neke clanove zakona o javnim nabavkama.

Član 12

Naručilac je dužan da u svim fazama postupka javne nabavke obezbedi jednak položaj svim ponuđačima.

Zaštita integriteta postupka

Član 23

Lice koje je učestvovalo u planiranju javne nabavke, pripremi konkursne dokumentacije ili pojedinih njenih delova, i sa njim povezano lice ne može nastupati kao ponuđač ili kao podizvođač ponuđača, niti može saradivati sa ponuđačima ili podizvođačima prilikom pripremanja ponude. U tom slučaju naručilac je dužan da odbije ponudu i da bez odlaganja obavesti nadležne državne organe.

ОДГОВОРИ

Osim uvredljivih, nepotrebnih I neargumentovanih insinuacija ovaj ponuđač je postavio tri pitanja na koja dajemo odgovore:

1. Stara bina je dimenzija 11,95mx6,85m, što u predmeru I piše tačna količina koja iznosi 74,20m². Stara bina je od drvene konstrukcije sa daskama, I ne može se prefarbati I maskirati. Projektom je predviđeno proširenje bine na 10,95mx8,00m I predviđena je čelična konstrukcija, sa daščanom oblogom. Količina za izvođenje se nalazi u projektu konstrukcije.
2. Što se stolica tiče , data je količina I opis ne jednog proizvođača, nego standard koji mora da ispuni Ponuđač, I da priloži atest za iste.
3. Što se tiče cugova, mogu se postaviti elektro motori uz zid, jedan el. motor je težak oko 30kg, nosi oko 1tonu, na al šinama, statički mora biti obezbeđen ili

ispod bine na beton sa čeličnim sajlama, koju varijantu izabere Investitor I Izvođač.

U svakom slučaju, mora imati ateste.

Pošto Projektant nije imao uvida u stanje zidne I krovne konsrtukcije, tačno stanje konstrukcije se mora utvrditi tek nakon otpočinjanja radova, pozicija koja obuhvata način fiksiranja opreme za cugove, će biti obuhvaćen posebnom pozicijom koja će naknadno biti plaćena izvođaču ukoliko bude imalo potrebe. Obračun nadoknade za ovu poziciju biće utvrđen u skladu sa zakonskim odredbama I građevinskim propisima.

Posebno naglašavamo da način montaže ovih elemenata zavisi od tehničkih I drugih uslova koje će postaviti Investitor u skladu sa svojim potrebama a u toku izvođenja radova.