

ПРЕДМЕТ: Питања и одговори везани за јавну набавку 1.2.4/2018 за избор приватног партнера и доделу јавног уговора о јавно приватном партнерству за реконструкцију и одржавање дела система јавног осветљења на територији општине, без елемената концесије.

Потенцијални понуђач тражио је следеће информације и појашњења конкурсне документације дана 21.08.2018. 13:48 часова путем маила.

ПРЕДМЕТ: Захтев за додатним информацијама и појашњењем конкурсне документације бр 1.2.4/2018

4 сет ПИТАЊА

1. На страни 24 документације је назначено да је потребан прорачун осветљености у свим разматраним тачкама, а у складу са важећим стандардима и препорукама, на које тачке конкретно мислите?
2. На страни 24 документације је назначен услов да се обезбеди ENEC сертификат, колико је то неопходно? Да ли ће бити довољно приложити CE сертификат?
3. Да ли потребно да се приложи расход расвете за сваку улицу или је довољна само за сваку категорију улица?
4. На страници 24 документације је назначен гарантни рок за светиљке од минимум 10 година, касније пак у члану 9.3. који говори о Захтеву у погледу рока извршења енергетске услуге, помиње се да период гарантовања у трајању од 13 година, рачунато од краја периода имплементације до краја Уговорног периода; питање је следеће, да ли сви гарантни рокови треба да буду уједначени тј. 13 година?
5. Да ли је довољно да се обезбеди само два узорка светиљке истог модела, ако се овај модел користи за осветљавање улица неколико категорија?
6. На страни 26 документације наведено је да светиљка треба да буде снабдевена са оптиком за уличну расподелу светлости и треба да буде **рустичног** изгледа сличног на фењера. Шта подразумевате под термином рустичан да ли можете да нам пошаљете фотографију, слику и опис овог стила?
7. На страници 27 документације наводи се да светиљка треба да је опремљена ц драјвером који има могућност одржавања константног флукса током животног века. Да ли то значи да се светиљка треба снабдевати активираним функцијом за одржавање сталног светлосног тока?
8. На страни 44 документације помиње се да ако је у понуди исказана неуобичајена ниска цена, Наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона, стога је наше питање везано за "нестандардне ниске трошкове" светиљке, шта под тим конкретно подразумевате? Који је критеријум "неуобичајено ниске цене"?
9. Ко и шта се ради са демонтираним сијалицама? Ко сноси трошкове демонтажа, или рецимо после рециклаже?
10. Како је регулисано периодично чишћење светиљки од загађивања, ко сноси те трошкове и колики су ти трошкови ако се претпостави да ће их сносити понуђач?

11. На страни 91 документације је назначено да ће гарантована уштеда бити подељена између купца и подносиоца захтева, али не у ком размеру. Ко и како дефинише ову поделу? Може ли то одредити подносилац захтева, тј. понуђач по сопственом нахођењу? Како величина поделе утиче на то како ће наручилац донети одлуку у корист понуђача?

4 сет ОДГОВОРА

Одговори:

1. Наручилац сматра да је потребно урадити прорачун осветљености у складу са свим наведеним условима из конкурсне документације који се односе на технички опис ситета јавног осветљења и на минималне захтеве које светиљке треба да задовоље у зависности од светлотехничке категоризације пута.
Такође, неопходно је да прорачун буде у складу са стандардом EN 13201.
2. Наручилац је имао у виду Закон о јавним набавкама члан 71. став 1. тачка 1. и тачка 2. када је припремао неопходну техничку спецификацију коју је потребно да понуђачи доставе. У техничком опису који је захтеван напоменуто је да опрема може да буде „одговарајућа“, али у складу са датим детаљним техничким описом. Закон о јавним набавкама члан 71. став 1. тачка 1, прописује да Наручилац може да се позове на европске стандарде, што је Наручилац и урадио како би набавио опрему која му је потребна. Захтевани ENEC сертификат је високо квалитетни европски знак за електричне производе који показује усклађеност са европским стандардима (ЕН, који су уједно и српски стандарди). Тестирања и добијање ENEC сертификата је могуће урадити у целом свету у овлашћеним лабораторијама. Потребе Наручиоца изражене су кроз захтеве за енергетскоме фикасношћу, светлотехничким карактеристикама, квалитетом и гаранцијом. Достављањем сертификата ENEC добићемо потврду о квалитету производа. ENEC знак постављен на производу означава да производ задовољава битне захтеве у погледу безбедности, сигурности и здравља корисника. Наручилац не жели да опрема која се испоручује буде небезбедна по питању здравља корисника и да угрожава животну средину, поготову знајући да опрема која је предмет ове набавке може бити направљена од материјала који су отровни, канцерогени или који се не рециклирају. Ове сертификате поседују сви релевантни произвођачи опреме. Имајући у виду обавезе које је Србија преузела

закључивањем Споразума о стабилизацији и придруживања као и једнообразност европског стандард EN 13201 са српским SRB EN 13201, овај захтев Наручиоца је апсолутно оправдан.

3. Наручилац не разуме најбоље питање заинтересованог лица, те моли да се појасни шта тачно подразумева под „расходом расвете“ како би Наручилац могао да квалитетан и конкретан одговор.
Уколико је Заинтересовано лице мислило на потрошњу електричне енергије у том случају довољно је приложити прорачун у потрошњи електричне енергије за целу Општину.
4. Заинтересовано лице није добро разумело конкурсну документацију. У питању су две различите ствари, један је гарантни рок који даје произвођач светилки и опреме, а друго је уговорно време гарантовања. Уговор се закључује на период од 13 година и период гарантовања у трајању од 13 година се односи на гарантовање у потрошњи електричне енергије. Наручилац захтева да је неопходно доставити гаранцију произвођача светилки у трајању од минимум 10 година. Није неопходно да ова два рока буду усаглашена јер се не ради се о истим гарантним роковима.
5. Уколико Понуђач нуди светилке истих карактеристика за исте категорије улица довољно доставити само два узорка али треба јасно и недвосмислено назначити на које категорије се односи.
6. Под наведеним да светилка треба да буде рустичног изгледа сличног фењеру Наручилац подразумева да светилка треба да буде украсна, односно декоративна - таквог изгледа да не одудара од парка који се том приликом осветљава.
7. Наручилац је уочио техничку грешку на страни 27. У складу са чланом 63. ЗЈН измениће се конкурсна документација.
8. Право Наручиоца је дефинисано чланом 92. ЗЈН и он ће исте применити у складу са Законом о јавним набавкама. Самаконстатација “нестандардно ниски трошкови светилке” указује на лоше разумевање конкурсне документације, те молимо Заинтересовано лице да детаљно и пажљиво проучи конкурсну документацију.
Сагласно члану 92. ЗЈН, критеријум неуобичајено ниске цене се одређује у складу са тржишно упоредивом ценом.
9. Као што је у делу **2. ПОВЕРЕНИ ПОСЛОВИ, УСЛОВИ И РЕЗУЛТАТИ У ПЕРИОДУ ИМПЛЕМЕНТАЦИЈЕ**, деловима **2.1 и 2.2**, и чланом **7.5 модела уговора** наведено, Извршилац о свом трошку врши одлагање инсталација, делова инсталација или друге опреме и материјала свих врста који су неисправни/мањкави или замењени у току периода имплементације, као и у току одржавања примењених МУЕ у периоду гарантовања
10. Све трошкове одржавања сноси Извршилац. Наведене трошкове процењује Извршилац самостално у складу са понуђеном технологијом и потребама за одржавањем.

11. Молимо Заинтересовано лице да конкретно назначи на који део стране 91. мисли и да боље појасни питање јер Наручилац не разуме о чему се ради.

Уколико се односи на поделу гарантоване уштеде, поделу одређује Понуђач у складу са својом понудом, а која је у складу са условима и критеријумима за доделу уговора јасно дефинисаним у конкурсној документацији.