

Република Србија
 МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА
 СЕКТОР ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ
 Одељење за ванредне ситуације у Ужицу
 07.31 број 217-28-946/24
 Датум: 12.06.2024. године
 У Ж И Ц Е
 /ПП/

ОПШТИНСКА УПРАВА ПОЖЕГА			
ПРИМЉЕНО:			
ОРГ. ЈЕД.	БРОЈ	18 JUN 2024	

ПРЕДМЕТ: Услови заштите од пожара у поступку израде Плана детаљне регулације

Министарство унутрашњих послова Републике Србије, Сектор за ванредне ситуације, Одељење за ванредне ситуације у Ужицу, на основу члана 29. став 2. Закона о заштити од пожара („Службени гласник РС“ број 111/2009, 20/2015, 87/2018 и 87/2018 - др. закони) а у складу са одредбама Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“ бр. 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 - др. закон, 9/2020, 52/2021 и 62/23) и члановима 46. и 47. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Службени гласник РС“ број 32/2019), а по овлашћењу министра 01 број 011-3-11/23-90 од 05.09.2023. године, решавајући по захтеву број 350-622/2024 од 06.06.2024. године поднетог од стране Општине Пожега, Општинска управа, Одељење за урбанизам, грађевинарство, стамбено комуналне послове и заштиту животне средине, издаје

МИШЉЕЊЕ

У поступку израде Плана детаљне регулације подручје еко насеља „Савремено село“ у месту Љутице, општина Пожега, у предметном планском документу потребно је предвидети следеће **услове заштите од пожара и експлозије:**

- 1) изворишта снабдевања водом и капацитет градске водоводне мреже који обезбеђују довољно количине воде за гашење пожара;
- 2) удаљеност између зона предвиђених за стамбене и објекте јавне намене и зона предвиђених за индустријске објекте и објекте специјалне намене;
- 3) приступне путеве и пролазе за ватрогасна возила до објеката;
- 4) безбедносне појасеве између објеката којима се спречава ширење пожара и експлозије, сигурносне удаљености између објеката или њихово пожарно одвајање;
- 5) могућности евакуације и спасавања људи;

Приликом израде Плана детаљне регулације, предвидети, применити и правилно дефинисати и следеће **мере заштите од пожара:**

- Ширину коловоза, радијус кривина и нагибе успона улица и приступних путева у складу са важећим Правилником о техничким нормативима за приступне путеве, окретнице и уређене платое за ватрогасна возила. Посебно обратити пажњу на:
 - Саобраћајно решење за безбедно и прописно кретање ватрогасних возила из Ватрогасног дома до објеката;
 - Предвидети могућност приступа (приступне саобраћајнице) за ватрогасна возила објектима;
 - Минималне слободне ширине коловоза и радијус кривина по наведеном правилнику;
- Инсталацију хидрантске мреже за гашење пожара, у складу са важећим Правилником о техничким нормативима за инсталације хидрантске мреже за гашење пожара;

- За лоцирање објеката у којима се складиште и/или користе запаљиве и гориве течности и/или запаљиви гасови, обратити пажњу на одредбе важећег Закона о запаљивим и горивим течностима и запаљивим гасовима;
- За лоцирање објеката гасних котларница, обратити пажњу на одредбе важећег Правилника о техничким нормативима за пројектовање, грађење и одржавање гасних котларница;
- За лоцирање складишних резервоара уља за ложење, обратити пажњу на одредбе важећег Правилника о смештају и држању уља за ложење;
- Приликом планирања пројектовања и изградње стамбених, пословних и јавних објеката потребно је применити мере заштите од пожара утврђене важећим законима, техничким прописима, стандардима и другим актима којима је уређена област заштите од пожара;
- Приликом планирања пројектовања и изградње угоститељских објеката потребно је применити мере заштите од пожара у складу са важећим Правилником о техничким нормативима за заштиту угоститељских објеката од пожара;
- Приликом планирања пројектовања и изградње индустријских објеката потребно је применити мере заштите од пожара у складу са важећим техничким прописима, стандардима и другим актима којима су уређене грађевинске и техничке мере заштите од пожара индустријских објеката;
- Приликом планирања пројектовања и изградње складишних објеката потребно је применити мере заштите од пожара у складу са важећим техничким прописима, стандардима и другим актима којима су уређене грађевинске и техничке мере заштите од пожара складишних објеката;
- Приликом планирања пројектовања, постављања и изградње инсталације, опреме и уређаја за природни гас потребно је применити мере заштите од пожара у складу са важећим Правилником о условима за несметану и безбедну дистрибуцију природног гаса гасоводима притиска до 16 бара;

Такса, за овај захтев, није наплаћена, сходно тарифном броју 18. Закона о републичким административним таксма Закона о републичким административним таксама („Сл. гласник РС“ бр. 43/2003, 51/2003 - испр., 61/2005, 101/2005 - др. закон, 5/2009, 54/2009, 50/2011, 70/2011 - усклађени дин. изн., 55/2012 - усклађени дин. изн., 93/2012, 47/2013 - усклађени дин. изн., 65/2013 - др. закон, 57/2014 - усклађени дин. изн., 45/2015 - усклађени дин. изн., 83/2015, 112/2015, 50/2016 - усклађени дин. изн., 61/2017 - усклађени дин. изн., 113/2017, 3/2018 - испр., 50/2018 - усклађени дин. изн., 95/2018, 38/2019 - усклађени дин. изн., 86/2019, 90/2019 - испр., 98/2020 - усклађени дин. изн., 144/2020, 62/2021- усклађени дин. изн., 138/22 и 54/2023- усклађени дин. изн.).

Достављено:

- Подносиоцу захтева
- архиви

ПО ОВЛАШЋЕЊУ МИНИСТРА
ШЕФ ОДСЕКА



потпуковник полиције
Станко Стокић